

質疑回答書(応答記録)

件名 四日市市文化会館総合管理業務委託

整理番号	質問事項	回答
1	仕様書5ページ 照明器具清掃とありますが、ホールにあるシャンデリアの清掃も高所にありますが足場を組んで実施するということよろしいでしょうか？	改修中の工事により第1ホールシャンデリアは撤去されるため、シャンデリアの清掃は不要となります。代わりにシャンデリア撤去後の天井鏡の清掃(仕様書8ページ～9ページ(6)(イ)、13ページ別表ロビー天井鏡)となります。シャンデリア同様、高所になるため足場を組んで実施するということ積算ください。 (天井までの高さ約7.3m)
2	仕様書45ページ 環境衛生管理業務1の業務は空気環境測定を年6回ということよろしいでしょうか。 また水質検査とありますが16項目を年2回及び消毒副生成物12項目を年1回でよろしいでしょうか。	環境衛生管理業務1の業務は空気環境測定を年6回ということよろしいです。 水質検査は16項目を年2回及び消毒副生成物12項目を年1回でよろしいです。
3	仕様書45ページ ねずみ害虫駆除業務を年2回とありますが全館薬剤散布でよろしいでしょうか。	全館薬剤散布でよろしいです。